REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-351-02/26-01/6
URBROJ: 2186-05/6-26-2
Varaždin, 2. studeni 2026.

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, OIB: 15877210917 na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08), o b j a v l j u j e

I N F O R M A C I J U
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija i izgradnja odvodnje i pročistača otpadnih voda u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, Varaždinska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Varaždin.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14, 3/17 i 48/26 dalje tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki *2.1. Zahvati urbanog razvoja – sustavi javne odvodnje*, Priloga III. Uredbe i točki *5. Izmjena zahvata s ovoga Priloga koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš,* Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju postojećih kolektora te izgradnju novih kolektora i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Nositelj zahvata Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42000 Varaždin, OIB: 50124477338.

Lokacija zahvata nalazi se u Gradu Novom Marofu u Varaždinskoj županiji, na k.č.br. 2591/1, 2622, 1927/7 i 1927/1, sve u k.o. Novi Marof.

Sažeti opis zahvata

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da se predmetni zahvat odnosi na rekonstrukciju postojećih kolektora te izgradnju novih kolektora i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof. Ukupna duljina obuhvata zahvata iznosi 1371 m. Trasa cjevovoda i lokacija uređaja nalaze se unutar javnopravnih površina te u krugu bolnice. Sustav će se rekonstruirati na način da se razdjele oborinske i fekalne vode. Čiste oborinske vode s krovnih površina upuštat će se u okolno tlo, dok će se vode s cestovnih površina pročišćavati kroz separator. Izgradit će se novi UPOV u koji će se upuštati fekalne vode, a pročišćena voda ispuštat će se u sustav javne odvodnje. Ispusni cjevovod iz UPOV-a djelomično će biti položen u javnim prometnim površinama. Niveleta cjevovoda položena je na način da se osigura gravitacijsko tečenje do lokacije uređaja za pročišćavanje. Kako bi se postigla što veća nepropusnost cjevovoda, odabrana su prefabricirana revizijska okna. Planirana su modularna okna nazivnog promjera DN 800, koja se sastoje od donjeg dijela (kinete), tijela okna i konusnog završetka izlazne dimenzije DN 625 mm. Na okna se ugrađuju tipski okrugli lijevano željezni kanalski poklopac s veličinom otvora 600 mm. Otpadne vode odvodit će se gravitacijski na biološki uređaj s aktivnim muljem i proširenom aeracijom. Maksimalni očekivani dnevni protok vode iznosit će 70 m^3. Svi tokovi sanitarnih i tehnoloških (industrijskih) otpadnih voda na lokaciji spojit će se u zajedničko okno i odvesti na ulaz uređaja za pročišćavanje, koji se sastojati od: primarne taložnice, bioaeracijskog bazena, sekundarne taložnice i izlaznog okna. Primarna taložnica: duljina 1,50 m, širina 2,50 m, radna visina 2,50 m, volumen (Vprim Tal) 9,38 m^3. Bioaeracijski bazen: duljina 7,00 m, širina 5,00 m, radna visina 2,45 m, volumen (Vaer) 85,75 m^3. Sekundarna taložnica: duljina 3,00 m, širina 2,50 m, radna visina 2,40 m, površina 7,50 m^2 > od propisane 7,00 m^2. Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u rujnu 2026. godine izradio ovlaštenik Kaina d.o.o. iz Zagreba, objavljenom uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Kaina d.o.o., Oporovečki omajek 2, 10040 Zagreb, OIB: 50124477338, rujan 2026. godine. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S-a o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje iz njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovo Upravno tijelo donosi rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Sektor za održivo gospodarenje otpadom
4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Ulica Stanka Vraza 4, 42 000 Varaždin
5. Županijska uprava za ceste, Gajeva 4, 42 000 Varaždin
6. Grad Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu Varaždinska županija, Upravni odjel za

poljoprivredu i zaštitu okoliša, Stanka Vraza 4, Varaždin u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu, a temeljem objavljenog Elaborata zaštite okoliša koji se nalazi na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (https://www.varazdinska-zupanija.hr/zastita-okolisa.html) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

VIŠA STRUČNA SURADNICA
ZA ZAŠTITU PRIRODE
Marijana Šarko, mag.ing.agr.
Marijana Šarko

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA
VARAŽDIN
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA